

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, за исключением холодильников, термостатов и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы.

При этом на дверях помещений с наличием таких приборов должны вывешиваться соответствующие таблички;

- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, торшеры, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;
- пользоваться электронагревательными приборами (плитками, кипятильниками, утюгами и т.п.) вне специально выделенных помещений. В выделенных помещениях электронагревательные приборы должны устанавливаться на подставки из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающие опасность возникновения пожара;
- устраивать в электро-щитовых какие-либо мастерские по ремонту электрооборудования и использовать их для хранения материалов и различных предметов;
- устраивать воздушные линии электропередачи над кровлями и навесами из горючих материалов, а также складами для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов;
- складировать горючие материалы над и под электрощитами и приборами сигнализации, загромождать подъезды и подступы к электрощитам, электро-сборкам и т.п.;
- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы;
- использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов, а также закрывать участки открытой электропроводки горючими материалами;
- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;
- использовать электронагревательные приборы в палатах.

При эксплуатации котельной запрещается:

- допускать к работе лиц, не имеющих квалификационных удостоверений;
- проводить работы, не связанные с обслуживанием установки, и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;
- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и других ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
- допускать утечку газа из системы топливоподачи;
- подавать топливо при потухших газовых горелках;
- разжигать установки без предварительной их продувки;
- работать при неисправных и отключенных приборах контроля и автоматики;
- оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;
- сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводов;
- применять топливо-проводы из горючих материалов.

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, бочки с водой, ящики с песком, инвентарь пожарных щитов, войлочное полотно, пожарные краны) должны применяться только для борьбы с пожарами. Использование их для хозяйственных нужд или выполнения

производственных задач запрещается.

Ручные огнетушители должны размещаться:

- а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания,
- б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные